令和6年度ごみ焼却施設の維持管理状況

表1. 処分した一般廃棄物の種類及び数量

令和6年6月公表時点

項　目			合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ごみ焼却量（t）	1号炉	可燃ごみ	4,040.23	1,975.96	2,064.27										
		汚　泥	－	－	－										
		計	4,040.23	1,975.96	2,064.27										
	2号炉	可燃ごみ	3,970.48	1,976.61	1,993.87										
		汚　泥	－	－	－										
		計	3,970.48	1,976.61	1,993.87										
	3号炉	可燃ごみ	41.66	0.00	41.66										
		汚　泥	－	－	－										
		計	41.66	0.00	41.66										
	計	可燃ごみ	8,052.37	3,952.57	4,099.80										
		汚　泥	－	－	－										
		計	8,052.37	3,952.57	4,099.80										

表2. 燃焼ガス温度及び煙突から排出される一酸化炭素濃度

対象	項　目	測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	燃焼ガス温度(℃)	燃焼室出口	895	902										
	集じん器入口温度(℃)	集じん器入口	170	170										
	CO濃度(ppm)	煙突入口	5	5										
	測定結果の得られた日		5月1日	6月1日										
2号炉	燃焼ガス温度(℃)	燃焼室出口	917	901										
	集じん器入口温度(℃)	集じん器入口	170	170										
	CO濃度(ppm)	煙突入口	4	7										
	測定結果の得られた日		5月1日	6月1日										
3号炉	燃焼ガス温度(℃)	燃焼室出口	－	685										
	集じん器入口温度(℃)	集じん器入口	－	164										
	CO濃度(ppm)	煙突入口	－	0										
	測定結果の得られた日		－	6月1日										

※連続測定(1ヶ月平均値)

表3. 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去作業を行った日

項　目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばいじんの除去作業を行った期間	1号炉	－	－										
	2号炉	－	－										
	3号炉	－	－										

表4. 排ガス分析結果

項　目		基準値	自己管理値	1号炉煙突			2号炉煙突			3号炉煙突			
排ガスを採取した日		－	－										
測定結果の得られた日		－	－										
ばいじん(g/Nm³)		0.08	0.02										
塩化水素(mg/Nm³)		700	81										
窒素酸化物(ppm)		250	100										
硫黄酸化物	(ppm)	K値:17.5以下	30										
	(Nm³/h)		0.571										
ダイオキシン類 (ng-TEQ/Nm³)	測定結果の得られた日	5	5										
	測定結果												