令和7年度ごみ焼却施設の維持管理状況

表1. 処分した一般廃棄物の種類及び数量

令和7年5月公表時点

項　目			合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ごみ焼却量（t）	1号炉	可燃ごみ	1,802.65	1,802.65											
		汚　泥	－	－											
		計	1,802.65	1,802.65											
	2号炉	可燃ごみ	1,770.70	1,770.70											
		汚　泥	－	－											
		計	1,770.70	1,770.70											
	3号炉	可燃ごみ	0.00	0.00											
		汚　泥	－	－											
		計	0.00	0.00											
	計	可燃ごみ	3,573.35	3,573.35											
		汚　泥	－	－											
		計	3,573.35	3,573.35											

表2. 燃焼ガス温度及び煙突から排出される一酸化炭素濃度

対象	項　目	測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	燃焼ガス温度(℃)	燃焼室出口	907											
	集じん器入口温度(℃)	集じん器入口	170											
	CO濃度(ppm)	煙突入口	6											
	測定結果の得られた日		5月1日											
2号炉	燃焼ガス温度(℃)	燃焼室出口	912											
	集じん器入口温度(℃)	集じん器入口	170											
	CO濃度(ppm)	煙突入口	3											
	測定結果の得られた日		5月1日											
3号炉	燃焼ガス温度(℃)	燃焼室出口	－											
	集じん器入口温度(℃)	集じん器入口	－											
	CO濃度(ppm)	煙突入口	－											
	測定結果の得られた日		－											

※連続測定(1ヶ月平均値)

表3. 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去作業を行った日

項　目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばいじんの除去作業を行った期間	1号炉	－											
	2号炉	－											
	3号炉	－											

表4. 排ガス分析結果

項　目		基準値	自己管理値	1号炉煙突			2号炉煙突			3号炉煙突			
排ガスを採取した日		－	－	5月8日									
測定結果の得られた日		－	－	5月20日									
ばいじん(g/Nm³)		0.08	0.02	<0.001									
塩化水素(mg/Nm³)		700	81	14									
窒素酸化物(ppm)		250	100	65									
硫黄酸化物	(ppm)	K値:17.5以下	30	4.3									
	(Nm³/h)		0.571	0.071									
ダイオキシン類 (ng-TEQ/Nm³)	測定結果の得られた日	5	5	－									
	測定結果			－									